

15.03.2018 № 51014-19/015-355

на № _____ от _____

Отзыв об эксплуатации датчиков СДВ-smart.

Датчик избыточного давления СДВ-Smart-И-1171-02-ЭП1-t1-02-60,0Мпа производства АО «НПК ВИП» были установлены на площадке Пермской ТЭЦ-14 в 2016 году. Срок эксплуатации составил 1,5 года. За время работы датчиков отказов, замечаний по стабильности и погрешности показаний не зафиксировано.

Положительные стороны датчиков давления СДВ-smart:

- Наличие HART-протокола;
- Стандартные присоединительные размеры;
- Возможность перенастройки на другие пределы измерений;
- Стабильность показаний.

Выражаю надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Начальник участка КИП ЭТЦ ПТЭЦ-14



А. М. Чирков